



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

TECHNICKÉ PODMIENKY

**pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a
technické podmienky zriadenia a odstránenia
vodovodnej prípojky v podmienkach
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.**

platné od: 15.05.2024

2. Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodovodnej prípojky⁹⁾

- a) Pripojenie VP na VV zabezpečuje výlučne BVS, a.s.
- b) VP vrátane vodomernej zostavy vedie v priamej, čo najkratšej trase k nehnuteľnosti a pôdorysne v zásade kolmo na VV, bez smerových a výškových lomov.
- c) VP musí byť z jedného druhu materiálu (bez spojov) a jednej menovitej svetlosti priemeru potrubia (DN/ID, DN/OD).
- d) Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s VP pripojenou na VV alebo s VK a VP nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
- e) Pásmo ochrany pre VP je 1,80 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia a musí byť prístupné po oboch stranách potrubia pre prípadné opravy a nesmie sa zastavať; ochranné pásmo sa nevzťahuje na tú časť VP, ktorá je v objekte, priechode, dvore a pod.
- f) VP pri napojení na VV do DN200 vrátane sa kladie v sklone $I_{min} > 3 ‰$ (napr. LVP = 10 m, $H_i > 3$ cm) tak, aby bola vždy dostatočne odvzdušnená a pokiaľ možno so stálym stúpaním k meradlu.
- g) VP pri napojení na VV od DN200 do DN500 vrátane sa kladie v sklone $I_{min} > 1 ‰$.
- h) VP pri napojení na VV nad DN500 vrátane sa kladie v sklone $I_{min} > 0,5 ‰$.
- i) Potrubie VP musí byť uložené³ v nezamrzajúcej hĺbke (**minimálne 0,80 m** pod úrovňou terénu); ak nie je možné dodržať stanovenú hĺbku uloženia, potrubie je potrebné ochrániť pred zamrznutím vody tepelnou izoláciou.
- j) Pre vodorovné a zvislé vzdialenosti VP od iných podzemných vedení musí byť dodržaná priestorová úprava vedení technického vybavenia¹⁰⁾.
- k) Pri stavbe a rekonštrukcii starej VP sa na prípojku nedovoľuje pripojiť uzemnenie silnoprúdových elektrických zariadení.
- l) Pri prestupe potrubia prípojky cez múr základov, alebo v iných odôvodnených prípadoch, sa potrubie prípojky vkladá do chráničky.

³ Príloha č. 8 – Vzorové uloženie potrubia vodovodnej prípojky