

Predmet / RE: FW: Rekonštrukcia J. Bohunice
Od / Dispecing, dispecing@tavos.sk
Komu / Peter Petric, info@petric.sk
Dátum / 22.10.2023 13:02

.....

Dobrý deň, poprajem.

Rozprával som so zamestnancom, ktorý spravuje verejné vodovodné potrubie v obci Jaslovské Bohunice. Vo svetle nového zistenia je vec nasledovná.

Spoločnosť TAVOS, a. s. osádzal v čase rekonštrukcie len nové vodovodné potrubia (teda tá časť potrubia, ktorá vedie ulicou) a navrtavacie pásy. Vodovodné prípojky, teda tie časti potrubia, ktoré vedú od vodovodného potrubia do vodomernej šachty realizovali firmy INTHERM, s. r. o. a CS, s. r. o., ktoré boli oslovené (možno vytendrované) Obecným úradom Jaslovské Bohunice. Ak vzniklo rekonštrukciou nesprávne osadenie vodovodnej prípojky voči vodomernej šachte, čo bolo vyriešené firmou INTHERM, s. r. o., resp. CS, s. r. o. množstvom kolien, tak ako tvrdíte (čo je v rozpore okrem iného aj s STN EN), tak treba osloviť zamestnancov Obecného úradu Jaslovských Bohuníc, aby vytvorili páku na dodávateľskú firmu, ktorá rekonštrukciu realizovala.

Podľa zákona č. 442/2002 z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 ods. 6 a 7 je vodovodná prípojka a vlastne aj celý obsah vodomernej šachty (okrem vodomeru, modrej plomby a navrtavacieho pásu) majetkom vlastníka rodinného domu z čoho vyplývajú teda aj povinnosti majiteľa, takže chcel by som Vás požiadať vo vlastnom záujme, aby ste si toto dali do poriadku s Obecným úradom, kým sa na to ešte vzťahu záruka. Apropo mám za to, že toto už s Vami bolo prekonzultované, pred časom.

Z tohto dôvodu spoločnosť TAVOS, a. s. pristúpi ku kroku, že Vám zašle v najbližších dňoch výzvu na odstránenie zistených nedostatkov.

Ďakujeme za porozumenie vzniknutej situácii.

S pozdravom dispečing

Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.