



Druh vnútorného predpisu:

INTERNÁ SMERNICA

Vydanie: A

Číslo a názov:

IS-P10-1_1

Strana číslo:

11 z 25

**PODMIENKY PRIPOJENIA NA
VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ
KANALIZÁCIU**

- umiestnení vodomernej šachty a meradla na vodovodnej prípojke,
- umiestnení revíznej kanalizačnej šachty a meradla na kanalizačnej prípojke
- m) V odôvodnených prípadoch a so súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je možné od vybudovania vodomernej alebo revíznej kanalizačnej šachty upustiť.
- n) Žiadateľ je povinný zistiť, či sa v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v trase pripojenia nenachádzajú iné inžinierske siete. Ak áno, zabezpečiť na vlastné náklady ich vytýčenie v teréne a nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú porušením tejto svojej povinnosti.
- o) Žiadateľ je povinný ohlásiť drobnú stavbu a zabezpečiť na príslušnom Mestskom alebo Obecnom úrade súhlas na prekopávku cesty a verejných priestranstiev.
- p) Nad vodovodnou alebo kanalizačnou prípojkou je zakázané vysádzať kríky, stromy alebo budovať trvalé alebo dočasné objekty či zariadenia a nesmú sa vykonávať terénne úpravy bez súhlasu prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE, UMIESTNENIE A PARAMETRE VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY, MIESTO A SPÔSOB PRIPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD ALEBO VEREJNÚ KANALIZÁCIU.

3.1 Vodovodná prípojka (VP)

- a) Vodomernú šachtu na vodovodnej prípojke je vlastník VP povinný vybudovať podľa typovej schémy a to max. 1,0 m za hranicou pozemku alebo max. do 10 m od napojenia na VV alebo v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Vlastník VŠ je povinný zabezpečiť VŠ tak, aby nedošlo k poškodeniu meradla (ochrana proti zamrznutiu a mechanickému poškodeniu).
- b) Vodomerná šachta môže byť osadená buď:
 - betónová monolitická resp. prefabrikovaná vnútorných rozmerov:
 - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN25 a DN32 vo VŠ - 900x1200x1800 mm,
 - pri osadení dvoch vodomerných zostáva DN25 a DN32 v spoločnej vodomernej šachte - 1200x1200x1800 mm,
 - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN40 a DN50 - 1200x1500x1800 mm,
 - pri osadení vodomernej zostavy DN80 - 2750x1400x1800 mm,
 - každá VŠ musí mať vstupný otvor min. 600x600 s ľahkým liatinovým poklopom a vybavená musí byť priečnym alebo stúpadlovým rebríkom.
 - plastová vodomerná šachta vnútorných rozmerov DN1200 podľa uvedenej typovej schémy uvedenej v prílohe č.5. Pred osadením plastovej vodomernej šachty je potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť typ VŠ s pracovníkmi TAVOS, a.s.. Minimálna vnútorná výška VŠ mimo miesta vlezu musí byť min. 1600 mm.



Druh vnútorného predpisu:
INTERNÁ SMERNICA

Vydanie: A

Číslo a názov:

IS-P10-1_1

Strana číslo:

12 z 25

**PODMIENKY PRIPOJENIA NA
VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ
KANALIZÁCIU**

- c) Trasa VP má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov a VŠ nesmú prechádzať žiadne iné vedenia.
- d) Vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s iným vodovodom napr. s vlastným vodným zdrojom. Odberateľ nesmie pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou ani v rámci vnútornej inštalácie, t. j. ak má odberateľ zriadený vlastný odber vody, tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z VV sa nesmie vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja vody.
- e) Montáž vodovodnej prípojky, dodávku materiálu, ako aj samotné napojenie na verejný vodovod t.j. osadenie navrtávacie pásu a zemnej súpravy, zabezpečuje výlučne a svojpomocne prevádzkovateľ verejného vodovodu - TAVOS, a.s.. Realizáciu zemných – výkopových prác súvisiacich s pripojením VP na VV, vrátane výkopových prác s osadením VŠ si realizuje vlastník VP na svoje náklady podľa typovej schémy uvedenej v prílohe č.9.
- f) Vodovodnú prípojkou žiadame pripojiť minimálne 1,0 m od podzemného hydrantu osadeného na verejnom vodovode.

3.2 Kanalizačná prípojka (KP)

- a) Každá KP napojená na VK, musí byť vybavená revíznou šachtou s minimálnym priemerom $\varnothing 400$ mm osadená max. 1,0 m za hranicou pozemku alebo max. do 10 m od napojenia na VK VV alebo v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Podmienkou ich použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky. Na KP odporúčame osadenie spätnej klapky proti zatápaniu.
- b) Pokiaľ je VK vybudovaná ako splašková, dažďové vody zo striech a spevnených plôch objektov musia byť odvedené tak, aby nedochádzalo k natekaniu týchto vôd do KP a následne do VK.
- c) Pripojenie KP na VK si vykonáva vlastník KP na svoje náklady. Vlastník KP musí splniť nasledovné podmienky:
 - kanalizačné prípojky do DN 200 sa môžu len výnimočne so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie zaústiť do priebežných šácht alebo revízných komôr na stokovej sieti.
 - v prípade priameho pripojenia prípojky na potrubie VK je potrebné, aby v prípade ak je potrubie verejnej kanalizácie z materiálu PVC, PE alebo sklolaminátu, bola prípojka pripojená cez odbočku pod 45° až 60° uhlom.
- d) Pri realizácii napojenia KP na VK žiadame vopred konzultovať postup prác s pracovníkmi ÚOOV, TAVOS a.s., po vyhotovení napojenia toto bezodkladne oznámiť a umožniť našim pracovníkom kontrolu celej prípojky ešte pred zasypaním.
- e) KP má byť čo najkratšia, v jednom sklone a smere. V prípade, že nie je možné dodržať tieto podmienky, musí byť v každom bode zmeny smeru alebo zmeny spádu KP vybudovaná KŠ.
- f) Najmenšia svetlosť potrubia KP je 150 mm. Pri svetlosti väčšej ako DN200 je potrebné projekt doložiť hydrotechnickým výpočtom.